

宁波市对外经济贸易企业协会 (宁波进出口商会) 文件

〔2019〕甬外经贸企协字第 30 号

关于开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动暨文明城市消防安全提升工程的通知

各会员企业：

根据《宁波市安委会办公室关于开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动暨文明城市消防安全提升工程的通知》（甬安委办〔2019〕32号）要求，从5月至10月在全市范围内开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动暨文明城市消防安全提升工程。现将有关事项通知如下：

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，突出问题导向，强化底线思维，紧盯商贸领域的重大活动、重点场所、重要时段，深入开展消防安全大检查，加大执法监管，全力防范化解重大安全风险，有效破解文明城市创建过程中的消防安全顽疾痼疾，坚决杜绝群死群伤火灾事故，坚决遏制较大亡人火灾事故，为新中国成立70周年创造良好的消防安全环境。

二、检查重点

1. 违规使用易燃可燃材料装修装饰。人员密集场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。办公场地、人

员住所采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建和隔离。商场超市、商贸服务企业等使用大量易燃可燃材料装饰。

2. 防火分隔不到位。建筑地下与地上部分、办公与库房、住宅与非住宅部分未按规范进行防火分隔。防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施缺失或者损坏。楼梯间、前室常闭式防火门常开。门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处封堵不严密。

3. 疏散通道不畅通。疏散通道、安全出口数量不足或者被封闭、堵塞、占用。人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

4. 违规存放易燃易爆危险品。人员密集场所违规使用、储存易燃易爆危险品。商场超市、加油站库等场所或区域违规堆放易燃可燃物品。

5. 消防设施损坏停用。火灾自动报警系统停用或者不能正常运行。消防水泵控制柜处于手动控制状态。自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施不能正常联动。消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水。

6. 电动自行车违规停放充电。电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域。停放位置与周围可燃物未落实防火措施，采取延长拉线、入户封闭等方式违规充电。

7. 重点岗位人员责任不落实。未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责。消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备。微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾。

8. 日常管理机制不健全。未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录。未定期开展防火检查巡查，并如实登记报告。未及时整改消除隐患问题，并落实安全防范措施。

9. 宣传教育培训不深入。各单位、各行业检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足。单位员工不了解本

场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生。

三、具体实施

完成“三自主一承诺两公开”活动：使用《单位（场所）消防安全自查表》（见附件），自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患（简称“三自主”），并作出符合消防安全要求的承诺（简称“一承诺”）。对检查发现的火灾隐患，要登记造册、建立清单，明确整改期限和整改措施。已完成消防安全自查的单位（场所），要在单位明显部位向社会公开消防安全责任人、管理人，公开声明本场所不存在突出风险或者已落实防范措施（简称“两公开”）。

请各有关单位在9月底前，针对消防安全重点场所和突出风险做好自查工作，确保新中国成立70周年庆祝活动期间全市商贸行业形势稳定。

附件：《单位（场所）消防安全自查表》

宁波市对外经济贸易企业协会
(宁波进出口商会)

2019年6月18日



附件：

单位（场所）消防安全自查表

名称		责任人		电话	
地址		管理人		电话	
单位类型	见备注		自查时间		
自查项目	自查部位及发现问题	整改措施		整改期限	
易燃可燃材料装饰装修	示例 1：自查二楼疏散通道墙面，使用软包装修，属易燃材料。 示例 2：自查未发现问题。	示例 1：拆除二楼疏散通道墙面的软包，改为涂料。 示例 2：无需填写。		示例 1：5 月 30 日前整改完毕。 示例 2：无需填写。	
防火分隔不到位					
疏散通道、安全出口、消防车道不畅通					
易燃易爆危险品					
消防设施损坏停用					

电动自行车违规停放充电			
重点岗位人员责任不落实			
日常管理机制不健全			
宣传教育培训不深入			
承诺事项	<p>示例 1: 自查无以上九类消防安全突出风险, 填写 “经自查, 本单位(场所)不存在突出消防安全风险隐患。 承诺人: XXX 2019年6月30日”</p> <p>示例 2: 自查存在消防安全隐患的, 应列明隐患清单, 填写 “经自查, 本单位(场所)存在以下风险隐患: 1. 二楼疏散通道墙面, 使用软包装修; 2. 二楼厨房未安装防火门。 以上风险隐患已落实防控措施, 并承诺于 XX 月 XX 日前整改完毕。 承诺人: XXX 2019年6月30日”</p>		

备注: 承诺事项中由该单位(场所)消防安全责任人手写签名、填写日期, 并加盖单位(场所)公章。